



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головне управління Держсанепідслужби у
Сумській області

(назва установи)

40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 27

(місцезнаходження)

(0542) 25-05-13, факс: (0542) 77-52-17

Головний державний санітарний лікар

(посада)

Б.М. Гисарьов

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.03.2014р.

№ 05.03.02-04/18539

Шпаклівка магнетитова С.2.ШМ2 за ДСТУ Б В.2.7-126:2011

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 24.30.22 (20.30.22) УКТЗЕД: 3214

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для використання під час будівництва, ремонту, реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення згідно з ДБН В.2.6-22

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Промислова компанія "ЛІДЕР"", Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 14

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "НВП" Укрмагнетит", Україна, 40022, м. Суми, вул. Скрябіна, 7, тел.: (0542) 78-75-64,

код ЄДРПОУ: 23638610

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Ефективна питома активність радіонуклідів не повинна перевищувати 370,0 Бк/кг. Проводити лабораторний контроль: ДКМ токсичних речовин (мг/м³) не більше: формальдегід-0,1; фенол-0,05. Органолептика-1бал.. Кратність лабораторного контролю - 2 рази/рік.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Дотримуватись рекомендацій виробника щодо умов безпечного поводження

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Шпаклівка магнетитова С.2.ШМ2 за ДСТУ Б В.2.7-126:2011, за наданою заявником інформацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: За рекомендацією виробника, з урахуванням дати виготовлення окремої партії
Потребує надання інформації виробника щодо умов безпечного поводження.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 01.04.2018р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:

Ефективна питома активність радіонуклідів не повинна перевищувати 370,0 Бк/кг. Проводити лабораторний контроль: ДКМ токсичних речовин (мг/м3) не більше: формальдегід-0,1; фенол-0,05. Органолептика-1бал..

Кратність лабораторного контролю - 2 рази/рік.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Сумській області

40022, м. Суми, вул. Привокзальна, 27,
тел.: (0542) 25-05-13, факс: (0542) 77-52-17

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 132 від 18.03.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Зав. сектором адміністративних послуг

В.О. Коренев

Виконавець

П.В. Макаренко

